

点 検 報 告 書

施設名	浄化センター	処理能力	人	m ³ /日	連絡先	点検報告者	カナツ技建工業(株)
		処理方式			(担当・TEL)		
機 器 名 称		機 器 仕 様				点検年月日	
ばっ気沈砂用ブロワ		口 径	32	mm	動 力 仕 様	200 V 0.75 kW	機 器 製 作 者 名
		風 量	0.12	m ³ /分	納 入 年 月	平 成 年 月	
		吐 出 圧	3.0	kgf/cm ²	型 式		

	確 認 項 目	判 定	機 器 状 況	交 換 必 要 部 品 及 び 修 理 必 要 項 目
1	絶縁抵抗の測定			
2	電流値の測定			
3	異常音の有無			
4	異常振動の有無			
5	異常発熱の有無			
6	Vベルトの張り状態の確認			
7	軸受温度の測定			
8	配管弁類の漏洩確認			
9	外観検査			
10	吐出圧力の確認		kgf/cm ²	
11	吐出風量の確認		m ³ /分	
12	オイル量及び劣化状況の確認			

測 定 項 目 等					備 考
絶縁抵抗	電流値		ブロワ回転数		
	定格	測定	測 定	測 定	
M	3.3 A	2.5 A	rpm	rpm	
・ブロワの製造番号： ・電動機型式： ・電動機メーカー：					